Wentylator kanałowy W4
np. Venture Ind. TD-350/125 ECOWATT
Vw= 100m³/h
Dp= 60Pa
Pel= 20W 230V~1

Centrala wentylacyjna N1W1a
np. VTS VVS030
Vn= 2950m³/h, Vw= 2900m³/h
Dpn= Dpw= 250Pa
Qg= 13,9kW woda 70/55°C
Qch= 13,8kW R410A
Pel= 1,5kW 230V~1
m=500kg

wyprowadzenie kanałów na dach

OBUDOWA EIS120

SK 5.83 m

SK 8.37 m

SK 8.89 m

SK 5.80 m

SK 6.24 m

SK 5.90 m

SK 7.94 m

Nagrzewnica elektryczna NG3
np. Venture Ind. DH-R200/45T
Qg= 4,5kW
Pel= 4,5kW 400V~3

Wentylator kanałowy N3
np. Venture Ind.
TD-1000/200 SILENT ECOWATT
Vw= 260m³/h
Dp= 150Pa
Pel= 100W 230V~1

Wentylator kanałowy W3
np. Venture Ind.
TD-500/160 SILENT ECOWATT
Vw=260m³/h
Dpw= 100Pa
Pel= 39W 230V~1

ARTSHAPE ROUND LED 65

+ 5,74

6,87

260 m³/h

LEGENDA:

- kanały wentylacyjne układów czerpnych
- kanały wentylacyjne układów nawiewnych
- kanały wentylacyjne układów wyciągowych
- kanały wentylacyjne układów wyrzutowych
- element wentylacyjny nawiewny
- element wentylacyjny wyciągowy
- tłumik akustyczny
- przepustnica regulacyjna
- klapa ppoż z mechanizmem z wyzwalaczem topikowym
- obudowa ppoż EIS120
C2-6 - oznaczenie porządkowe specyfikacji
SK 7.94 m - rzędna spodu kanału
- zakres nieobjęty opracowaniem instalajci wentylacji i klimatyzacji

UWAGI:

1. Dokumentacje należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami - dokumentacja wielobranżowa stanowi całość.
2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg proj. branżowych.
3. Wszelkie elementy należy zamawiac i wykonywac / montowac / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
7. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

BDE Energoprofit ul. Poniatowskiego 19/7, 86-300 Grudziądz				
Temat:	Remont budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie, ul. Mickiewicza 33, 87-600 Lipno			Rys: SO3
Inwestor:	Urząd Miasta Lipno Plac Jana Dekerta 8, 87-600 Lipno			Skala: 1:50
Branża:	WENTYLACJA MECHANICZNA	Stadium:	Projekt budowlano-wykonawczy	
Tytuł rys.:	RZUT PODDASZA	Marzec 2020	Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż. Piotr Cieplewicz	SWK/0117/PBS/15		03. 2020