


Oznaczenie urządzenia	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18
Opis	gniazda 230V	gniazda 230V	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	gniazdo 400V 3P+N+PE 16a	gniazdo 400V 3P+N+PE 32A
Typ kabla	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x1,5mm	YDY 3x1,5mm	YDY 3x1,5mm	YDY 3x1,5mm	YDY 3x1,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm

	Instalacja gniazdowa i zasilanie urządzeń Tablica TP	Nr. projektu:			C	Upr. GP.II-63/26/75	F		
		Nr. rysunku:	E-10		B	Podpis	E		
					A		D		
		Data:	2020-03-31	Autor:	Zajączkowski Podpis	Nr. akurusa:	2 / 3		



Oznaczenie urządzenia	Q19								
Opis	gniazdo 400V								
Typ kabla	YDY 5x2,5mm								

	Instalacja gniazdowa i zasilanie urządzeń	Nr. projektu:		C	Upr. GP.II-63/26/75	F			
		Nr. rysunku:		B	Podpis	E			
				A		D			
		Data:		2020-03-31	Autor:	Zajączkowski	Nr. akusza:	3 / 3	

Tablica TP